

# MESTO RUŽOMBEROK

Č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO

v Ružomberku, dňa 10.07.2009



## STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadateľ: **Katolícka univerzita v Ružomberku**

IČO : 37 801 279

Sídlo : **034 01 Ružomberok, Nám. A. Hlinku 60**

Podal dňa 04.06.2009 žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu **„Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok**

Na jej umiestnenie bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Ružomberok č. j. SP - 1094/2009/TA1-1-ŠO zo dňa 17.04.2009, právoplatné dňa 22.05.2009.

Mesto Ružomberok v zastúpení Ing. Michalom Slašťanom – primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62, 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto :

stavba : **„Stavebné úpravy, prístavba študijného traktu filozofickej fakulty“ – Žilinská cesta, Ružomberok**

druh stavby : nebytové budovy

účel stavby : knižnice

na pozemku parc. číslo : **KN C 7236/1, 7236/2, 7293/1, 7293/2, 7305, 7303/1, 7303/2, 7292/1, 7292/2, 7300/1, 7300/2, 7300/3, 7299, 7308/2, 7302, 7297, 7291/1, 7291/2, 7291/12, 7294, 7237**

katastrálne územie : **Ružomberok**

sa podľa § 66 stavebného zákona

## POVOLEJE

## Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok (ďalej len stavba) sa bude realizovať v zastavanom území mesta Ružomberok, na pozemku, parc. č. KN 7236/1, 7236/2, 7293/1, 7293/2, 7305, 7303/1, 7303/2, 7292/1, 7292/2, 7300/1, 7300/2, 7300/3, 7299, 7308/2, 7302, 7297, 7291/1, 7291/2, 7291/12, 7294, 7237 v katastrálnom území Ružomberok. Vlastníkom parc. č. KN 7236/1, 7236/2, 7237, 7291/2, 7293/1, 7293/2, 7297, 7299, 7300/1, 7302, 7305 je Katolícka univerzita v Ružomberku, čo je preukázané Výpisom z vlastníctva č. 4842 - čiastočný, ktorý vyhotovil Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Ružomberok z 29.05.2009.  
Vlastníctvo k pozemkom, parcelné číslo KN 7300/2, 7300/3, 7291/1, 7292/1, 7303/2, 7308/2 má Mesto Ružomberok, ktoré predmetné parcely schválilo priamym predajom stavebníkovi na základe Výpisu uznesenia č. 448/2009 Mestského zastupiteľstva v Ružomberku zo dňa 24.6.2009  
Vlastníctvo k pozemkom, parcelné číslo KN 7294, 7303/1, 7292/2, 7291/12 majú Peter Bačkor, Klačnik 1, Ružomberok; Margita Brnová, Nová 10, Ružomberok 6; Štefan Bačkor, Nová 27, Ružomberok 6; Anna Bačkorová, Do Baničného 4, Ružomberok; Oľga Burganová, Do Baničného 4, Ružomberok; Mária Brokutová, Včelárska 4, Ružomberok 6; Peter Bačkor, Martinček 13, 034 95; Marta Frlíčková, Pri Váhu 18, Ružomberok 6; Emília Ballová, Jánošíkova 8, Ružomberok 6; Viola Brosková, Demánová 203, Lipt. Mikuláš; Alena Lišková, Hurbanova 22, 036 01 Martin; Štefan Papčo, Nová 215, Ružomberok 6, ktorý dňa 16.04.2009 a 17.04.2009 uzatvorili so stavebníkom Zmluvu o uzatvorení budúcej kupnej zmluvy.
2. Stavba bude realizovaná presne v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bola overená v stavebnom konaní a je súčasťou stavebného povolenia žiadateľa a stavebného úradu. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavba bude uskutočnená novostavbou výstavby univerzitnej knižnice po odstránení 3 objektov v areáli KU Ružomberok – Žilinská cesta, na pozemkoch, parc. č. KN – 7236/1, 7300/1, 7305 na ktoré bolo vydané Mestom Ružomberok rozhodnutie o odstránení pod č. OSP-517/1578/2009-TS1-ŠO zo dňa 13.05.2009. Maximálna výška stavby bude 26,320 m od +0,000 m (od úrovne I. NP – prizemia). Úroveň terénu od I. NP je - 1,050 m.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podľa § 47. stavebného zákona; na výstavbu budú použité stavebné výrobky v súlade s § 43d, e, f, stavebného zákona. **Certifikáty používaných výrobkov a materiálov predložiť ku kolaudácii!** Stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a bude riadne označené v zmysle požiadaviek § 43 i, odst. 3, písm. a), b) stavebného zákona.
4. Stavenisko v zmysle požiadaviek § 43 i, odst. 3, stavebného zákona musí
  - a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
  - b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
  - c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zemin a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotnickej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
  - d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
  - g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48; § 49; § 50; § 51; § 52; § 53, stavebného zákona a príslušné technické normy, zvlášť bezpečnostné a hygienické.

6. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytyčenie, v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačne overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v zmysle § 75 stavebného zákona. **Protokol o vytyčení stavby bude predložený ku kolaudácii!**
7. Podľa § 66, odst.2, písm. h), stavebného zákona je povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2013.
9. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, ktorý bude vybraný výberovým konaním, ktorého stavebník v zmysle § 62 ods. 1 písm. d/ oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.
10. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník od prvého dňa až do skončenia stavebných prác podľa § 46d, stavebného zákona. **Stavebný denník bude predložený ku kolaudácii!**
11. V prípade potreby vstupu na susedný pozemok stavebník požiada vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas na pozemok minimálne 3 dni pred plánovanou – realizáciou.  
Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.  
Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody – § 135 ods.2 stavebného zákona.  
Stavebný úrad v zmysle § 135 ods.1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonávanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
12. **So stavbou sa nesmie začať skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.**
13. **Pred začatím výkopových prác požiadať správcov podzemných sietí o ich presné vytyčenie!**
14. **Napojenie na inžinierske siete :**
  - Napojenie stavby na elektrickú energiu : z rekonštruovanej trafostanice TS 701
  - Napojenie na vodovod : z preloženého verejného vodovodu novou prípojkou cez vodomernú šachtu na vlastnom pozemku
  - Odkanalizovanie : z preloženej verejnej kanalizácie novou splaškovou a dažďovou prípojkou
  - Vykurovanie : je nízkoteplotné podlahové s núteným obehom. V objekte bude zriadená nová výmenníková stanica /VS/ napojená na jestvujúci horúcovod pomocou novej prípojky 2x DN 80. VS bude slúžiť aj na ohrev TUV a VZT
  - Prístup na pozemok bude z verejnej štátnej komunikácie Žilinská cesta.
15. Nevyhnutný rozsah plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska zabezpečiť na vlastnom pozemku. V prípade širšieho záberu potrebného pre zriadenie zariadenia staveniska oznámiť toto vlastníkom pozemkov resp. v prípade pozemku vo vlastníctve Mesta Ružomberok požiadať o záber verejného priestranstva.

**V prípade prác v telese príjazdovej komunikácie požiadať cestný správny orgán – Mesto Ružomberok, o povolenie zvláštneho užívania cestnej komunikácie! Vytvárať skládky odpadu, stavebného odpadu a prebytočnej zeminy je zakázané! Nakladanie s nimi je potrebné zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.**



## 16. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

### Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

vydalo stanovisko č. ORHZ-335/2009 zo dňa 3.7.2009 k projektu stavby :

- k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti má tieto pripomienky :

1. V ďalšom stupni PD v jej výkresovej časti konkretizovať dvere, ktoré musia byť opatrené panikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym madlom.
2. V ďalšom stupni PD konkretizovať, ktoré časti presklených plôch obvodovej steny sú požiarne otvorenou plochou a ktoré sú vyhotovené s požadovanou požiarou odolnosťou, pričom musia byť dodržané požiadavky na max. možné % požiarne otvorenej plochy stanovenej v situácii PBS v dokumentácii pre stavebné konanie.
3. V ďalšom stupni PD zabezpečiť vyvedenie armatúry na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku do blízkosti možného miesta prjazdu tejto techniky.
4. V ďalšom stupni PD zabezpečiť jej doplnenie o projekt zariadenia na odvod dymu a tepla, ktorého návrh na vybavenie stavby je uvedený v riešení protipožiarnej bezpečnosti.

Záväzná požiadavka :

1. Pri kolaudačnom konaní žiadame predložiť súhlas majiteľa vodovodu a hydrantov, z ktorých je plánovaná požiarne voda s využitím na tieto účely.
3. Realizačný projekt so zapracovanými pripomienkami žiadame predložiť na ORHaZZ v Ružomberku najneskôr 60 dní pred začatím prác.

### Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., vyjadrenie č. 2483/2009 zo dňa 22.6.2009

SO 12 Preložka kanalizácie – jestvujúca kanalizácia sa preloží v dĺžke cca 17,5 m potrubím PVC DN 200.

SO 13 Pripojka splaškovej a dažďovej kanalizácie – do jednotnej verejnej kanalizácie sa vybudujú 4 potrubia z PVC DN 200 cez exist. šachtu Še, resp. prečerpávacej šachty.

SO 14 Pripojka dažďovej kanalizácie a LRI – z parkovacích plôch cez lapol ropných látok do exist. šachty Še, ktorá je súčasťou VK DN 300.

Plocha strechy – 2070 m<sup>2</sup>.

SO 15 Preložka ver. vodovodu – exist. potrubie DN 100 sa nahradí tlakovým DN 150 (HDPE 100, SDR 17, PN 10), slúžiace i pre požiarne účely v dĺžke 290 m s 3 nadzemnými pož. hydrantami DN 100.

SO 15 Vodovodná pripojka – novou HDPE DN 80 dl. cca 20 m. VDS sa umiestni na verejne prístupnom mieste. Potreba pitnej vody bude Q = 1500 m<sup>3</sup>/rok. Najvyššia potreba požiarnej vody – 25 l/s.

S predloženým projektom **súhlasíme** za podmienok :

1. Rešpektovať vyjadrenie pre ÚR č. 5721/2009 z 12.01.2009.
2. Pri preložke VV žiadame dodržať Zákon č. 442/2002 Z.z. v znení nesk. predpisov (§ 35, § 19), kde sú upravené povinnosti stavebníka, ktorý v dôsledku stavby vyvolal potrebu preložky VV. Túto zrealizovať pred začatím prác na výstavbe objektu knižnice a túto protokolárne odovzdať do majetku VSR po kolaudácii preložky vrátane PD skutoč. vyhotovenia stavby, súvis. dokladov a geodet. zameranie stavby v dig. forme.
3. Pred pripojením vod. pripojky na preložené potrubie VV a kan. pripojky na VK uzatvoriť resp. rozšíriť zmluvu na dodávku pitnej vody s VV a na odvádzanie splaškových vôd vrátane vôd z povrchového odtoku VK.
4. Pripojenie preložky vodovodného potrubia na súčasnú rozvodnú vod. sieť a vod. pripojky na vetvu preloženého potrubia VV realizuje výlučne VSR, a.s. na základe objednávky.
5. Keďže podľa zákona 442/2002 Z.z. meradlo (vodomer) osadené na vod. pripojke sa pokladá za súčasť VV, budúce prevádzkovanie fakt. vodomera riešiť samostatnou dohodou.
6. Pred začatím prác požiadať o vytýčenie podzem. inž. sietí : potrubie VV vytýčime na základe objednávky – kontakt 0905 985 817.

### SSE, a. s., Žilina,

Vyjadrenie č. P29902008100574 zo dňa 22.01.2009 pre územné rozhodnutie :

**Požiadavka :** zapojenie NN príp. prekládka NN, TS

**Požadovaný výkon (kW)** inštalovaný : 978 súdobý : 536

**Súhlasíme s nasledovnými pripomienkami :**



Preložku TS 243/ts/701 MI.Generácia a preložku NN vedenia v zmysle PD je potrebné zabezpečiť v spolupráci s SSE-D v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 38 "Preložka elektroenerg. rozv. zariadenia - ERZ", v ktorom sa uvádza :

- náklady na preložku ERZ je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník ERZ a ten, kto potrebu vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo ERZ sa preložkou nemení.
- preložkou ERZ na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov ERZ alebo zmena jeho trasy.
- SSE-D ako majiteľ EZ si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané min. 60 dní pred preložkou. Súhlas u manažéra p. Záhradníka – MT : 0908/90522. Ak k schváleniu nedôjde, SSE-D nesúhlasí s realizáciou preložky EZ.

K vyššie uvedenej PD máme technické pripomienky :

1.SO 06 Rekonštrukcia trafostanice :

- v TS požadujeme riešiť len jednu inštaláciu ts, napojenú z TS 400 kVA – frafo SSE-D
- kompletnú inštaláciu ts riešiť spred hl. ističa ts.
- požadujeme jednu sadu meničov pre EAM, I a USM,
- kiosok, frafo 400 kVA, VN rozvádzače a NN rozvádzač.

2.SO 08 Pripojka NN – bez pripomienok

3.SO 07 Preložka NN káblových rozvodov

- na budove KU je SR Žil. Cesta 25. v PD je potrebné riešiť jej preloženie.

**Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť pripojovaciu Zmluvu s prevádzkovateľom DS. Po vybudovaní EZ je potrebné uzatvoriť Zmluvu o dodávke a distribúcii. Bez uzatvorenia Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku EE.**

#### CZT Ružomberok, s.r.o. Ružomberok

Vyjadrenie č. 01/CZT/128/2009 zo dňa 15.06.2009 k SO 17 Preložka horúcovodu, SO 18 Pripojka horúcovodu.

V mieste stavby sa v blízkosti nachádzajú podzemné horúcovodné rozvody 2 x DN 125 a 2 x DN 50. Súhlasíme s navrhnutou prekládkou nášho horúcovodu a pripojky v zmysle PD. Pri prekládke je potrebné dodržať OP zákona 657/2004 Z.z. Presnú polohu jestvujúceho uloženého potrubia treba zistiť odkopaním a potom pripojiť nové preložené potrubie horúcovodu.

#### Technická inšpekcia, a.s. Banská Bystrica

Odborné stanovisko k PD č. 2387/2/2009 zo dňa 16.06.2009

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek tech. zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby :

- dokumentácia neobsahuje rezy, z ktorých je možné posúdiť splnenie základných požiadaviek na šachtu výťahu – rozpor s čl. 9 ods. 1 písm. e) vyhl. 453/2000 Z.z. čl. 5.7 STN EN 81-1+AC (27 4003):2000.
- keramická dlažba v rámci chodieb a schodišť nie je navrhnutá nešmykľavá z dôvodu šmykľavosti nie je vhodné navrhovať presklené podesty schodišťa – rozpor s § 147 ods. 4 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení nesk. predpisov a § 32 ods. 3, vyhl. 532/2002 Z.z.
- nie je navrhnuté umiestnenie rebrika v miestach výstupov na strechu, medzi zábradlím a stropom (podesta + 22,5 m, miest. 7.01, v.č. 09 – pôdorys VII. NP) nie je navrhnutá ochr. konštrukcia z dôvodu prepadnutia pri výstupe na strechu – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z v nadväz. na § 19, 25, 26 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení nesk. predpisov, STN 74 3282:1990 a STN 74 3305:1989.
- vonk. schodišťové rameno 5x150/300 mm nie je opatrené zábradlím (v.č. 15, rez C-C) – rozpor s § 27 ods. 8 vyhl. č. 532/2002 Z.z.
- rozmery stupňov 175/300 mm vnút. schodišťových ramien nespĺňajú požiadavky na bezpečný prístup – rozpor s čl. 30 STN 73 4130:1987.
- hrana vonkajšej plochy do miest. Č. 1.15 k schodišťa vo výške 0,75 m od ÚT nie je opatrená zábradlím – rozpor s § 26 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení nesk. predpisov.
- pred presklenením bez parapetu v 2-5.NP nie je navrhnutá ochr. Konštrukcia – rozpor s § 31 ods. 2 vyhl. 532/2002 Z.z.
- nie je navrhnutý sklon ramp (SO 04) pre prístup k objektu – rozpor s čl. 1.3 prílohy vyhl. 532/2002 Z.z.
- v prechodovej skruži kanal. šacht nie je navrhnuté kapsové stúpadlo, nie je navrhnuté osadenie odľučovača RL do terénu v nadväznosti na bezpečný vstup – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z v nadväz. na § 14, 19 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení nesk. predpisov.

Upozornenia :

a) výplň zábradlia zo skla musí spĺňať požiadavky na zaťaženie preukázané certifikátom.  
Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

**17. Vyjadrenia dotknutých účastníkov konania zo dňa 25.06.2006 :**

*Peter Bačkor (Klačník), Peter Bačkor (Martnček), Štefan Bačkor, Burganová Oľga, Mária Brokutová*  
- súhlasíme s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

**18. Žiadateľ je povinný dodržať ďalšie podmienky vyplývajúce z vyjadrení ostatných dotknutých orgánov z územného rozhodnutia.**

**19. Stavba je rozčlenená na stavebné objekty :**

SO 01 - Príprava územia

SO 02 - Stabilizácia stavebnej jamy

SO 03 - Knižnica KU

SO 03.01 Architektonicko-stavebné riešenie

SO 03.02 Statika

SO 03.03 ZTI

SO 03.04 Vykurovanie a zdroj tepla (VS)

SO 03.05 VZT

SO 03.06 Chladenie

SO 03.07 Elektroinštalácia a bleskozvod

SO 03.08 Slaboprúdové rozvody

SO 03.09 EPS

SO 03.10 Samočinné hasiace zariadenie

SO 03.11 Zariadenie na odvod dymu pri požiari

SO 04 - Spevnené plochy

SO 05 - Sadové úpravy

SO 06 - Rekonštrukcia trafostanice

SO 07 - Preložka NN káblových vedení

SO 08 - Pripojka NN

SO 09 - Vonkajšie osvetlenie

SO 10 - Preložka slaboprúdových rozvodov

SO 11 - Pripojka slaboprúdu

✓ SO 12 - Preložka verejnej kanalizácie

✓ SO 13 - Pripojka splaškovej a dažďovej kanalizácie

✓ SO 14 - Pripojka dažďovej kanalizácie a LRL

✓ SO 15 - Preložka verejného vodovodu

✓ SO 16 - Pripojka vodovodu

SO 17 - Preložka horúcovodu

SO 18 - Pripojka horúcovodu

**Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :**

- neboli vznesené.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval : A-Projekt, Ing. Ján Potoma – autorizovaný stavebný inžinier, Nám. Š. N. Hýroša 12, Ružomberok.

**Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť nebola stavba začatá.**

**Stavebník je povinný po ukončení stavby podľa § 79 stavebného zákona požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby.**

## Odôvodnenie

Stavebný úrad obdržal dňa 04.06.2009 žiadosť o stavebné povolenie stavby „Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU – Žilinská cesta, Ružomberok, na pozemku parc. č. KN C 7236/1, 7236/2, 7293/1, 7293/2, 7305, 7303/1, 7303/2, 7292/1, 7292/2, 7300/1, 7300/2, 7300/3, 7299, 7308/2, 7302, 7297, 7291/1, 7291/2, 7291/12, 7294, 7237 v katastrálnom území Ružomberok od Katolickej univerzity v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok, na základe ktorej dňa 11.06.2009 oznámil dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného konania a nariadil na deň 25.06.2009 ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania. Na predmetnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad ďalej preskúmal podanú žiadosť z hľadísk uvedených § 62, § 63, stavebného zákona a zistil, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a taktiež všeobecne technické požiadavky na výstavbu.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány a účastníci konania : Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku; SSE-D, a.s. Žilina; Vodárenská spoločnosť, a.s., Ružomberok; CZT Ružomberok, s.r.o.; Technická inšpekcia, a. s. Banská Bystrica, Peter Bačkor (Klačník), Peter Bačkor (Martnček), Štefan Bačkor, Burganová Oľga, Mária Brokutová. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

*Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť - § 52, zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní.*

### Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebného práva. O odvolaní rozhodne Krajský stavebný úrad v Žiline. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.



Ing. Michal Slačňan  
primátor mesta

### Rozhodnutie dostanú :

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok
2. Mesto Ružomberok v zast. primátora mesta Ing. Michala Slačňana s tým, že oboznámi občanov v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní - vyvesením na úradnej tabuli mesta
3. A-Projekt, Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok
4. Peter Bačkor, Klačník 1, Ružomberok;
5. Margita Brnová, Nová 10, Ružomberok 6;
6. Štefan Bačkor, Nová 27, Ružomberok 6;
7. Anna Bačkorová, Čremošná 10, Ružomberok 6;
8. Oľga Burganová, Do Baničného 4, Ružomberok;
9. Mária Brokutová, Včelárska 4, Ružomberok 6;
10. Peter Bačkor, Martinček 13, 034 95;

11. Marta Frličková, Pri Váhu 18, Ružomberok 6;
  12. Emília Ballová, Jánošíkova 8, Ružomberok 6;
  13. Viola Brosková, Demänová 203, 031 01 Lipt. Mikuláš;
  14. Ing. Otto Liška, Hurbanova 2080, 036 01 Martin;
  15. Mgr. Alena Lišková, Hurbanova 22, 036 01 Martin;
  16. Oto Liška, Žabokreky 341, 038 40
  17. Štefan Papčo, Nová 215, Ružomberok 6
- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, ŠSOP a K, OHL ŠVS, OO
  - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ružomberok
  - Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku
  - Stredoslovenská energetika, a.s., ul. Republiky č. 5, 010 01 Žilina
  - Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 97400 Banská Bystrica
  - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
  - Slovenské elektrárne, a.s. - oddelenie telekomunikácií VE, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
  - T-COM, Slovak Telekom, a.s., Liptovský Mikuláš
  - SPP, a.s. Žilina
  - Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica
  - T-Mobile Slovensko, a.s. Bratislava
  - TS a.s., Pivovarská 9, Ružomberok
  - CZT Ružomberok, s.r.o., Textilná 23, Ružomberok
  - Mesto Ružomberok - oddelenie podnikateľskej činnosti - Ivan Kamhal
  - oddelenie infraštruktúry a dopravy - Ing. Mišík

Za vydanie povolenia sa uhrádza správny poplatok vo výške 199 € (6.000,- Sk) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol uhradený v hotovosti do pokladne Mesta Ružomberok.

# MESTO RUŽOMBEROK

## MESTSKÝ ÚRAD

Oddelenie stavebného práva

Č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO

V Ružomberku dňa 02.07.2010

Vybavuje: Ing. Šramo

### Upovedomenie o oprave stavebného povolenia č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebného práva, príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 30.06.2010, opravuje údaje uvedené v stavebnom povolení č. j. SP 1153/2433/2009-TS1-ŠO zo dňa 10.07.2009 na stavbu

**„Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok  
vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok ,**  
na pozemku parc. č. KN 7236/1, 7236/2, 7293/1, 7293/2, 7305, 7303/1, 7303/2, 7292/1,  
7292/2, 7300/1, 7300/2, 7300/3, 7299, 7308/2, 7302, 7297, 7291/1,  
7291/2, 7291/12, 7294, 7237 k. ú. Ružomberok.

Oprava sa týka zmeny – vyňatia stavebných objektov SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 a SO 16 z objektovej skladby v predmetnom stavebnom povolení „Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok, nakoľko tieto stavebné objekty budú predmetom vodoprávneho povolenia Obvodným úradom životného prostredia v Ružomberku – úsek štátnej vodnej správy.

Upovedomenie tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia č. j. OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO zo dňa 10.07.2009.

MESTO RUŽOMBEROK  
MESTSKÝ ÚRAD  
Oddelenie stavebného práva  
Ing. Zuzana Benčová  
vedúca oddelenia SP

#### Opravu obdržia:

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok
  2. Mesto Ružomberok v zast. primátora mesta Ing. Michala Slašťana
  3. A-Projekt, Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok
  4. Peter Bačkor, Klačník 1, Ružomberok;
  5. Margita Brnová, Nová 10, Ružomberok 6,
  6. Štefan Bačkor, Nová 27, Ružomberok 6;
  7. Anna Bačkorová, Čremošná 10, Ružomberok 6;
  8. Oľga Burganová, Do Baničného 4, Ružomberok;
  9. Mária Brokutová, Včelárska 4, Ružomberok 6;
  10. Peter Bačkor, Martinček 13, 034 95;
  11. Marta Frličková, Pri Váhu 18, Ružomberok 6;
  12. Emília Ballová, Jánošíkova 8, Ružomberok 6;
  13. Viola Brosková, Demänová 203, 031 01 Lipt. Mikuláš;
  14. Ing. Otto Liška, Hurbanova 2080, 036 01 Martin;
  15. Mgr. Alena Lišková, Hurbanova 22, 036 01 Martin;
  16. Oto Liška, Žabokreky 341, 038 40
  17. Štefan Papčo, Nová 215, Ružomberok 6
- Obvodný úrad ŽP v Ružomberku – úsek štátnej vodnej správy

# MESTO RUŽOMBEROK

## MESTSKÝ ÚRAD

Oddelenie stavebného práva

Č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO  
Vybavuje: Ing. Šramo

V Ružomberku dňa 22.09.2009

### Upovedomenie o oprave stavebného povolenia č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebného práva, príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní opravuje údaje uvedené v stavebnom povolení č. j. SP 1153/2433/2009-TS1-ŠO zo dňa 10.07.2009 na stavbu

**„Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok  
vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok ,**  
na pozemku parc. č. KN 7236/1, 7236/2, 7293/1, 7293/2, 7305, 7303/1, 7303/2, 7292/1,  
7292/2, 7300/1, 7300/2, 7300/3, 7299, 7308/2, 7302, 7297, 7291/1,  
7291/2, 7291/12, 7294, 7237 k. ú. Ružomberok.

Oprava sa týka zmeny - opravy názvu stavby na prednej strane tak, ako je uvedené v názve stavby v rámciku „Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok, tento rovnaký názov má byť správne uvedený i ďalej ...

Mesto Ružomberok ... rozhodol takto : stavba : „Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok.

Upovedomenie tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia č. j. OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO zo dňa 10.07.2009.

MESTO RUŽOMBEROK  
MESTSKÝ ÚRAD  
Oddelenie stavebného práva

Ing. Zuzana Benčová  
vedúca oddelenia SP

#### Opravu obdržia:

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok
2. Mesto Ružomberok v zast. primátora mesta Ing. Michala Slašťana
3. A-Projekt, Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok
4. Peter Bačkor, Klačník 1, Ružomberok;
5. Margita Brnová, Nová 10, Ružomberok 6,
6. Štefan Bačkor, Nová 27, Ružomberok 6;
7. Anna Bačkorová, Čremošná 10, Ružomberok 6;
8. Oľga Burganová, Do Baničného 4, Ružomberok;
9. Mária Brokutová, Včelárska 4, Ružomberok 6;
10. Peter Bačkor, Martinček 13, 034 95;
11. Marta Frličková, Pri Váhu 18, Ružomberok 6;
12. Emília Ballová, Jánošíkova 8, Ružomberok 6;
13. Viola Brosková, Demänová 203, 031 01 Lipt. Mikuláš;
14. Ing. Otto Liška, Hurbanova 2080, 036 01 Martin;
15. Mgr. Alena Lišková, Hurbanova 22, 036 01 Martin;
16. Oto Liška, Žabokreky 341, 038 40
17. Štefan Papčo, Nová 215, Ružomberok 6

# MESTO RUŽOMBEROK

## MESTSKÝ ÚRAD

Oddelenie stavebného práva

Č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO  
Vybavuje: Ing. Šramo

V Ružomberku dňa 02.07.2010

### Upovedomenie o oprave stavebného povolenia č. j. : OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebného práva, príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 30.06.2010, opravuje údaje uvedené v stavebnom povolení č. j. SP 1153/2433/2009-TS1-ŠO zo dňa 10.07.2009 na stavbu

**„Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok,**  
na pozemku parc. č. KN 7236/1, 7236/2, 7293/1, 7293/2, 7305, 7303/1, 7303/2, 7292/1,  
7292/2, 7300/1, 7300/2, 7300/3, 7299, 7308/2, 7302, 7297, 7291/1,  
7291/2, 7291/12, 7294, 7237 k. ú. Ružomberok.

Oprava sa týka zmeny – **vyňatia stavebných objektov SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 a SO 16** z objektovej skladby v predmetnom stavebnom povolení „Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na KU“ – Žilinská cesta, Ružomberok, nakoľko **tieto stavebné objekty budú predmetom vodoprávneho povolenia Obvodným úradom životného prostredia v Ružomberku – úsek štátnej vodnej správy.**

Upovedomenie tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia č. j. OSP 1153/2433/2009-TS1-ŠO zo dňa 10.07.2009.

MESTO RUŽOMBEROK  
MESTSKÝ ÚRAD  
Oddelenie stavebného práva  
Ing. Zuzana Benčová  
vedúca oddelenia SP

#### Opravu obdržia:

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok
  2. Mesto Ružomberok v zast. primátora mesta Ing. Michala Slašťana
  3. A-Projekt, Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok
  4. Peter Bačkor, Klačník 1, Ružomberok;
  5. Margita Brnová, Nová 10, Ružomberok 6,
  6. Štefan Bačkor, Nová 27, Ružomberok 6;
  7. Anna Bačkorová, Čremošná 10, Ružomberok 6;
  8. Oľga Burganová, Do Baničného 4, Ružomberok;
  9. Mária Brokutová, Včelárska 4, Ružomberok 6;
  10. Peter Bačkor, Martinček 13, 034 95;
  11. Marta Frlíčková, Pri Váhu 18, Ružomberok 6;
  12. Emilia Ballová, Jánošíkova 8, Ružomberok 6;
  13. Viola Brosková, Demänová 203, 031 01 Lipt. Mikuláš;
  14. Ing. Otto Liška, Hurbanova 2080, 036 01 Martin;
  15. Mgr. Alena Lišková, Hurbanova 22, 036 01 Martin;
  16. Oto Liška, Žabokreky 341, 038 40
  17. Štefan Papčo, Nová 215, Ružomberok 6
- Obvodný úrad ŽP v Ružomberku – úsek štátnej vodnej správy